風　量　測　定　報　告　書

日　付　2004年10月5日

測定年月日　2004年10月1日　　測定者氏名　達富　崇　　測定時間　　備　考

測定機器　メーカー　日本カノマックス　　型　式　6511　　製造番号　566674

測定場所　〇〇〇〇A・B　CR系統　　天候　　温度　℃　湿度　%RH

器具NO	室　名	器具名・寸法 mm	有効面積 ㎡	測定風速 m/s												平均風速 m/s	測定風量 m3/h	設計風量 m3/h	測定結果 透過率	備　考 合・否
1	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	3.8	3.8	3.7	3.9	3.8								**3.80**	3,420	4,200	81.4%	
2	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	4.0	4.1	4.0	3.7	3.7								**3.90**	3,510	4,200	83.6%	
3	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9								**3.88**	3,492	4,200	83.1%	
4	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	4.1	4.0	4.0	4.1	4.2								**4.08**	3,672	4,200	87.4%	
5	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6								**3.70**	3,330	4,200	79.3%	
6	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	3.8	3.9	4.0	3.9	3.9								**3.90**	3,510	4,200	83.6%	
7	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	4.5	4.3	4.4	3.8	4.3								**4.26**	3,834	4,200	91.3%	
8	BCR　SA　FU	500　＊　500	0.250	1.8	1.7	1.3	1.3	1.5								**1.52**	1,368	4,200	32.6%	
9	ACR　SA　FU	317　＊　317	0.100	4.6	5.0	5.2	5.3	5.3								**5.08**	1,838	1,800	102.1%	
10	ACR　SA　FU	317　＊　317	0.100	5.1	5.5	5.3	5.2	5.0								**5.22**	1,888	1,800	104.9%	
11	ACR　SA　FU	317　＊　317	0.100	3.7	4.1	3.9	3.9	4.0								**3.92**	1,418	1,800	78.8%	
12	ACR　SA　FU	317　＊　317	0.100	4.5	4.9	4.3	4.3	5.0								**4.60**	1,664	1,800	92.4%	
13	ACR　SA　FU	317　＊　317	0.100	4.8	5.0	4.9	5.3	5.0								**5.00**	1,809	1,500	120.6%	
14	ACR　SA　FU	317　＊　317	0.100	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9								**3.98**	1,440	1,500	96.0%	
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		
		＊																		