リ ー ク 測 定 デ ー タ ー

IN NO. 15198 NO. 1

測定場所	特定医療法人 〇〇病院	A室	測定者	井手岡 木場	測定日	2006年12月12日	備 考	ご 確 認
1次側測定器	メーカー Met One	型 式 227B	製造番号	980400414	測定ポイント	13 P		
2次側測定器	メーカー Met One	型 式 A2400	製造番号	950471834	データー数	1 枚		

系統	部屋名	FUNO	フィルター形式	効率		シール部	デット部	フィルター面		対象粒径 0.3 μm			平均	補塵率	合・否	備 考
	A室	1	610*915*68	99.97%	1次側濃度	70,250	92,950	86,590	83,860	81,680	73,760		81,515	99.9988%	合	
			6A16209		2次側濃度	1	0	0	0	5	0		1			
	A室	2	610*915*68	99.97%	1次側濃度	96,390	132,420	194,240	98,760	102,840	106,720		121,895	99.9990%	合	
			6A16208		2次側濃度	1	1	2	0	2	1		1			
	A室	3	610*915*68	99.97%	1次側濃度	176,310	213,760	188,290	210,170	214,770	183,340		197,773	99.9993%	合	
			6A16180		2次側濃度	2	2	2	0	1	1		1			
	A室	4	610*915*68	99.97%	1次側濃度	95,150	90,360	90,930	80,470	60,370	52,780		78,343	99.9991%	合	
			6A16181		2次側濃度	1	1	1	0	0	1		1			
	A室	5	610*610*85	99.97%	1次側濃度	103,380	113,450	135,330	126,080				119,560	99.9983%	合	
			6A16174		2次側濃度	2	4	0	2				2			
	A室	6	610*610*85	99.97%	1次側濃度	66,340	64,500	78,720	70,800				70,090	99.9986%	合	
			6A16175		2次側濃度	2	1	1	0				1			
	A室	7	610*610*85	99.97%	1次側濃度	170,200	149,980	178,320	196,000				173,625	99.9980%	合	
			6A16161		2次側濃度	0	2	7	5				4			
	A室	8	610*610*85	99.97%	1次側濃度	199,490	183,930	140,050	153,080				169,138	99.9984%	合	
			6A16160		2次側濃度	2	2	1	6				3			
	A室	9	610*610*85	99.97%	1次側濃度	49,490	46,630	42,250	36,560				43,733	99.9983%	合	
			6A16164		2次側濃度	0	2	0	1				1			
	A室	10	610*915*68	99.97%	1次側濃度	98,670	84,520	82,480	82,740	89,150	72,600		85,027	99.9969%	合	
			6A16184		2次側濃度	10	6	0	0	0	0		3			
	A室	11	610*915*68	99.97%	1次側濃度	216,030	243,280	178,610	203,740	173,470	190,790		200,987	99.9971%	合	
			6A16185		2次側濃度	9	9	4	4	4	5		6			
	A室	12	610*915*68	99.97%	1次側濃度	46,980	60,800	73,060	88,280	101,800	103,210		79,022	99.9977%	合	
			6A16202		2次側濃度	1	0	0	2	6	2		2			
	A室	13	610*915*68	99.97%	1次側濃度	39,520	42,500	39,030	37,400	35,210	48,850		40,418	99.9975%	合	
			6A16203		2次側濃度	4	1	0	0	0	1		1			